

2、谈判报价表

项目名称：百色市人民医院消防设施采购及维修项目 项目编号：BSZB2025-J1-00007-HHGC

分标（如有）：无

供应商名称：广西浙桂消防技术有限公司

单位：元

序号	货物名称	数量	单位	单价	总价	备注
1、第一住院部						
1	应急灯	8	盏	135	1080	水泵房、气体主机房、地下室无应急灯，需要重新布线。
2	疏散指示牌灯	8	盏	135	1080	水泵房、气体主机房、地下室无疏散指示灯，需要重新布线。
3	防火门	2	扇	1950	3900	（楼梯间）拆除旧门恢复原样
4	防火门	1	扇	2750	2750	（低压配电房）拆除旧门恢复原样
5	防火门	1	扇	2300	2300	（高压配电房）拆除旧门恢复原样
6	安装烟感、温感	8	个	140	1120	需要重新布线。
2、第二住院部						
1	更换电气火灾监控系统	1	套	17000	17000	电气火灾监控主机屏幕故障，屏幕一直显示蓝色（此款型号缺零配件）
2	更换电源监控系统	1	套	14800	14800	电源监控主机通电后屏幕不点亮（此款型号缺零配件）
3	更换防火门	1	扇	1900	1900	2#屋面楼梯间防火门，拆除旧门恢复原样
4	更换防火门	2	扇	1050	2100	2#楼4层信息网络配电房、配电房，拆除旧门恢复原样
5	更换防火门	1	扇	2500	2500	2#楼2层连廊，拆除旧门恢复原样
6	更换防火门	1	扇	1500	1500	2#楼2层0202病房外
7	更换防火门	1	扇	2500	2500	0102病房外，拆除旧门恢复原样
8	更换防火门	1	扇	2100	2100	102病房外一层楼梯口防火门，拆除旧门恢复原样

3、门诊楼						
1	更换气体灭火主机	1	台	5800	5800	地下室旧配电房气体灭火主机故障
2	更换烟感探测器	27	个	65	1755	因装修拆除，装修好重新安装新的设备，装修时线路故障需要修复故障线路，安装好后系统正常
3	更换稳压泵	2	台	4500	9000	屋面1#、2#稳压泵故障无法启动，重新浇筑水泵底座，
4	更换火灾显示盘	2	个	550	1100	9层火灾显示盘故障，负1层火灾显示盘无法正常显示，线路故障也需要修复。
5	安装应急灯	4	盏	135	540	1层通往地下室楼梯间应急灯需要布线，原有线路不通电
6	安装疏散指示牌	4	盏	135	540	1层通往地下室楼梯间应急灯需要布线，原有线路不通电
4、医技综合楼						
1	风管井内抹水泥砂浆	1	项	17500	17500	左右两边电梯前室、楼梯间风速过小（风速1.2m/s），1至12层两边风井内重新粉刷水泥修补孔洞，整条风井没有漏风孔洞
2	安装带阻火器呼吸阀	1	项	2200	2200	储油间无直通室外通气管、无带阻火器的呼吸阀
3	维修气体主机主板	1	块	3000	3000	发电机房声光警报故障(1个)
4	喷淋泵	2	台	8500	17000	12层、11层自动喷水末端压力：0.1Mpa
5、综合大楼						
1	更换防火门	1	扇	2350	2350	立体车位（-3层B区B07）附近风机房防火门被拆除，拆除旧门恢复原样
2	维修4号风机	1	台	1000	1000	-3层B12风机房控制箱风机强电未接（4号风机），风机电机损坏。
3	填充的细沙	3	m ³	350	1050	储油箱下部未设防止油品疏散的设施
4	更换21个中电池	21	个	190	3990	2层电井、1层电井，-2FA区，-2FB区、-3FB区，-1FA区、-1FB区应急照明集中电源故障

5	更换防火门	4	扇	2300	9200	-2层B07车位附近6号风机房防火门, -1层4号风机房防火门, 27层(8井、9井电梯)前室防火门变形无法正常关闭, 拆除旧门恢复原样
6	更换防火门	1	扇	2350	2350	负一层5号风机防火门, 拆除旧门恢复原样
7	更换防火门	1	扇	1800	1800	1层正门左侧进入地下室楼梯间防火门距地高度过高, 拆除旧门恢复原样
8	安装急疏散指示灯	20	盏	135	2700	水泵房、气体主机房、地下室无应急疏散指示灯
9	防火封堵	200	kg	13	2600	大部分分配电箱进出线处未封堵完善
10	更换防火门	1	扇	2350	2350	立体车位(-3层B区B07)附近风机房防火门被拆除, 拆除旧门恢复原样
合计金额大写: 人民币 <u>壹拾肆万肆仟肆佰伍拾伍元整</u> (¥144455.00)						

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其响应文件按无效响应处理。
2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章, 否则其响应文件按无效响应处理。
3. 如为联合体谈判, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体谈判, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件按无效响应处理。
5. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人(签字):

供应商(盖公章): 广西浙桂消防技术有限公司

日期: 2025年 8 月 31 日

百色市人民医院消防设施采购及维修项目(BSZB2025-J1-00007-HHGC)
谈判记录表

一、谈判内容：百色市人民医院消防设施采购及维修项目，服务内容以及合同草案条款等未发生实质性变动。

二、谈判问题：

1、贵公司的售后服务承诺是否有进一步优化？

答： 无

2、合同条款是否有进一步修改？

答： 无

3、在保证质量的前提下是否缩短供货期限？

答： 无

供应商名称： 广西浙桂消防技术有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字）： 黄香霞

谈判小组（签字）： 阳媚平 黄 晓 李智明

日期：2025年9月3日

百色市人民医院消防设施采购及维修项目(BSZB2025-J1-00007-HHGC)
最终报价表

供应商名称: 广西浙桂消防技术有限公司

请作最后报价。

请以书面密封形式将最后报价在 16 时 30 分 前送达广西鸿辉工程管理咨询有限公司评标室。

供应商最后报价:

总报价(大写): 壹拾肆万肆仟肆佰伍拾伍元零角零分

总报价(小写): ¥ 144455.00 元

(大写参照: 壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、零)

供应商法定代表人或授权委托代理人(签字):

黄秀霞

谈判小组(签字): 阳耀平 董日能 李智明

2025年9月3日